

АКТ
технического состояния
ЯЧЕЙКИ ПП 10У
инв.№34001610

Техническая комиссия в составе:

Составили настоящий акт о том, что в процессе проверки **ЯЧЕЙКИ ПП 10У** **инв.№34001610, (системный № 140000004065)**, обнаружены следующие дефекты:

- 1) износ ВВ и заземляющих разъединителей;
- 2) износ в виде трещин, коррозии корпуса подстанции;
- 3) выгорание шпилек проходных изоляторов.

Заключение комиссии: ЯЧЕЙКА ПП 10У инв.№ 34001610, (системный № 140000004065), дата ввода в эксплуатацию 01.11.1997 г., остаточная стоимость 0,00 тенге, к эксплуатации не пригодна, восстановлению и ремонту не подлежит. Списать. Металлолом черный оприходовать, как МЦ б/у на склады УСХ_РВ.

**СПРАВКА о МЦ б/у,
подлежащих оприходованию при списании основного средства**

По окончанию демонтажа основного средства
инв.№34001610 (системный № 140000004065)

Наименование ОС: ЯЧЕЙКА ПП 10У

На склады УСХ_РВ подлежит оприходовать нижеследующие МЦ б/у:

№ п/п	Наименование МЦ, подлежащих сдаче при списании (полный объем)	ед. изм.	кол-во	Наименование узлов и частей сдаваемого оборудования
1	Металлолом черный	кг	630	Корпус
2	Металлолом алюминий	кг	5	Шины
3	Металлолом медь	кг	6	Шины