

АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»

АКТ
технического состояния
Кондиционера с водяным охлаждением AIRWELL VERTICAL X3250
установленного в помещении мастерской гр. Хим. анализа ЦРСУ

от « 31 » марта 2020 г

Комиссия в составе:

Составили настоящий акт о том, что согласно Приказа № 76-п от 06.02.2020 года «О выводе из обращения озоноразрушающих веществ» и вывода из эксплуатации оборудования применяющих при работе озоноразрушающие вещества на ЭС АО «ЕЭК» была проведена оценка технического состояния кондиционера с водяным охлаждением AIRWELL VERTICAL X3250 инв. №14711829 (сист. № 140000002964) и обнаружены следующие дефекты:

1. Износ оборудования 80%;
2. Использует при работе озоноразрушающее вещество Хладон R-22;
3. Нет возможности на ЭС по конструктивным характеристикам кондиционера заменить на озонобезопасный хладагент;
4. Требуется замена кондиционера.

Заключение комиссии:

Кондиционер с водяным охлаждением AIRWELL VERTICAL X3250 инв. №14711829 дата ввода в эксплуатацию 30.06.2006 года, остаточная стоимость 0,00 тенге. Списать. Замену произвести по инвест инициативе в 2021 г. Направить служебную записку на реализацию. В случае невозможности реализации чёрный металлолом, металлолом меди, металлолом алюминия оприходовать, как МЦ на склады УСХ_ЭС.