

**АКТ**  
**технического состояния**  
Кондиционера с водяным охлаждением AIRWELL VERTICAL X3250  
установленного Нач. Смены КТЦ Блока 4.

от « 30 » ноября 2020 г

**Комиссия в составе:**

Составили настоящий акт о том, что согласно Приказа № 76-п от 06.02.2020 года «О выводе из обращения озоноразрушающих веществ» и вывода из эксплуатации оборудования применяющих при работе озоноразрушающие вещества на ЭС АО «ЕЭК». **Кондиционера с водяным охлаждением AIRWELL VERTICAL X3250 инв. №14190030 (сист. № 14000000518)** обнаружены следующие дефекты:

1. Износ оборудования 100%;
2. Пришел в негодность от очагов коррозии конденсатор охлаждения
3. Требуется замена кондиционера.

**Заключение комиссии:**

**Кондиционера с водяным охлаждением AIRWELL VERTICAL X3250 инв. №14190030** дата ввода в эксплуатацию 29.06.2007 года, остаточная стоимость 0,00 тенге. Списать. Направить на реализацию. В случае невозможности реализации, утилизировать. Чёрный металлолом, оприходовать, как МЦ на склады УСХ\_ЭС.