

АКТ
технического состояния
Кондиционера с водяным охлаждением AIRWELL VERTICAL X3250
установленного НВ-НГ Блока 1.

от « 30 » ноября 2020 г

Составили настоящий акт о том, что согласно Приказа № 76-п от 06.02.2020 года «О выводе из обращения озоноразрушающих веществ» и вывода из эксплуатации оборудования применяющих при работе озоноразрушающие вещества на ЭС АО «ЕЭК». Кондиционера с водяным охлаждением AIRWELL VERTICAL X3250 инв. №14190032 (сист. № 14000000520) обнаружены следующие дефекты:

1. Износ оборудования 80%;
2. Использует при работе озоноразрушающее вещество Хладон R-22;
3. Нет возможности на ЭС по конструктивным характеристикам кондиционера заменить на озонобезопасный хладагент;
4. Требуется замена кондиционера.

Заключение комиссии:

Кондиционера с водяным охлаждением AIRWELL VERTICAL X3250 инв. №14190032 дата ввода в эксплуатацию 29.06.2007 года, остаточная стоимость 0,00 тенге. Списать. Направить на реализацию. В случае невозможности реализации, утилизировать. Чёрный металлолом оприходовать, как МЦ на склады УСХ_ЭС.