

« Утверждаю »
Руководитель по ТОиР
АО « 3-Энергорталык »
Искаков Е.Б.
« ____ » _____ 2024 г.

Дефектный акт

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: Начальника ЦЦР Щербинина С.Н., Начальник ЭЦ Марденов Д.Б., Менеджер по планированию ТОиР Гордеева В.А., Эксперт по основному оборудованию Садыкбеков Б.С., инженер ЦЦР Жамал И. составили дефектный акт на батарею аккумуляторную 6СТ190 АПЗ (BARS 190 Ач, 12V 1250 А) ном. №2344311 находящейся на балансе ЦЦР.

При осмотре батареи аккумуляторной 6СТ190 АПЗ выявлены следующие дефекты в результате длительной эксплуатации;

1. Пластины в банках кротно замкнуты.
2. Плотность электролита не соответствует.
3. Не держит данную нагрузку и не зарядится.

Комиссия на основании вышеизложенного пришла к заключению, что данный аккумулятор к эксплуатации не пригоден и подлежит замене.

Начальник ЦЦР

Щербинин С.Н.

Начальник ЭЦ

Марденов Д.Б.

Менеджер по планированию ТОиР

Гордеева В.А.

Эксперт по основному оборудованию

Садыкбеков Б.С.,

Инженер ЦЦР

Жамал И.

3-ЕС-СКЛ-2024-00421137
2024.04.03



АО "3-Энергоорталық"
ТОиР
Руководитель по ТОиР
Искаков Ерболат Бекболатович
Подписано ЭЦП 05.04.2024 08:53



АО "3-Энергоорталық"
Планирование ТОиР
Менеджер по планированию ТОиР
Гордеева Валерия Александровна
Подписано ЭЦП 04.04.2024 15:12



АО "3-Энергоорталық"
Цех централизованных ремонтов
Начальник цеха
Щербинин Сергей Николаевич
Подписано ЭЦП 04.04.2024 09:06



АО "3-Энергоорталық"
Электрический цех
Начальник цеха
Марденов Дамир Бержанович
Подписано ЭЦП 03.04.2024 16:40



АО "3-Энергоорталық"
Цех централизованных ремонтов
Инженер по сист. регулир.паровых турбин
Жамал Илияс Елібайұлы
Подписано ЭЦП 03.04.2024 16:31



АО "3-Энергоорталық"
Турбинное оборудование
Эксперт по ремонту основн. оборудования
Садыкбеков Берик Серикбаевич
Подписано ЭЦП 03.04.2024 16:23