

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

АО «3. Энергоорталык»

Ерботаев Ж. А.

« 6 » сентября 2023 г.

**Акт технического состояния**

от « 05 » 04 20 23 года.

Комиссия в составе: менеджер по ИТ Книгин М. Е., инженер по АСУП Канаев Е. К., инженер диспетчерской связи Заболотный А. А., электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики Ажимбеков Н. К. составили настоящий акт технического состояния на оборудование «Аппаратура телемеханики», введенное в эксплуатацию с 1987 года, инвентарный номер 40106.

Выявлены следующие дефекты:

1. Неисправны блоки питания.
2. Неисправны платы телеизмерений.
3. Неисправны платы телесигнализаций

**Заключение комиссии: из-за отсутствия запасных частей замена сгоревших деталей невозможна и ремонт не целесообразен.**

Менеджер по ИТ:



Книгин М. Е.

Инженер по АСУП:



Канаев Е. К.

Инженер диспетчерской связи:



Заболотный А. А.

Электромонтер диспетчерского  
оборудования и телеавтоматики:



Ажимбеков Н. К.