

## **Акт технического осмотра оборудования на складе**

г.Хромтау

Комиссия в составе: главного энергетика ДГОКа Коняхина П.В., начальника энергоцеха Бикиева М.Г., механика энергоцеха Бозгуланова Т.П. произвели осмотр оборудования, находящегося на складе обрудования со сроками хранения свыше одного года 70003731 КОТЕЛЬНАЯ АВТОН. КАТ 3.8Ж 3.8МВт. Данное оборудование состоит из двух контейнеров.

В одном контейнере находятся:

- котел марки КАТ 3,8Ж с горелками АНПД -2,2 в количестве 2 единиц - состояние удовлетворительное, отсутствует паспорт котельной;
- дымовая труба с газоходами в количестве 1 единицы - состояние удовлетворительное, пригоден для дальнейшего использования;
- панель приборов КИП - на манометре (1 шт) температуры отсутствует защитное стекло, остальные приборы - состояние удовлетворительное, пригоден для дальнейшего использования;
- трубопроводы подачи топлива и воды с запорными арматурами - состояние удовлетворительное, пригоден для дальнейшего использования;
- кабельная продукция и импульсные трубы - состояние удовлетворительное, пригоден для дальнейшего использования.

Во втором контейнере находятся:

- электрощитовая - состояние удовлетворительное, пригоден для дальнейшего использования;
- ящики ЗИП - состояние удовлетворительное, пригоден для дальнейшего использования;
- стекла – не разбитые, состояние удовлетворительное, пригоден для дальнейшего использования;
- насосы подачи воды в количестве 2 единиц - состояние удовлетворительное, пригоден для дальнейшего использования;
- насосы подачи топлива в количестве 2 единиц - состояние удовлетворительное, пригоден для дальнейшего использования;
- подогреватель в количестве 1 единицы - состояние удовлетворительное, пригоден для дальнейшего использования;
- трубопроводы подачи топлива и воды с запорными арматурами - состояние удовлетворительное, пригоден для дальнейшего использования;

По результату внешнего осмотра данного оборудования установлено: технические характеристики соответствуют, состояние удовлетворительное, отсутствует техническая документация по эксплуатации (паспорт) и ремонту. Запуск в работу и эксплуатация невозможна по причине отсутствия технической документации.

Главный энергетик ДГОК

П.В.Коняхин